

## **PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**

NOMOR 533.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

### **PENGADAAN FLAME SENSOR ENGINE & THERMOCOUPLE EXHAUST GT #1 PLTG PLN ANTAM HALTIM**

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Flame Sensor Engine & Thermocouple Exhaust GT #1 PLTG PLN Antam Haltim dengan persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan Peserta Lelang**

- a. Terdaftar dalam VMS PT PLN Nusantara Power Services atau sedang dalam kepengurusan.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- c. Memiliki pengalaman kerja dalam supply material sejenis minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir, dibuktikan dengan copy: 1) Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau 2) Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

#### **2. Pelaksanaan Pengadaan**

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
  - Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024 sd Selasa, 07 Mei 2024
  - Waktu : Pukul 09:00 s/d 11:00 WIB
  - Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services  
Jl. Raya Bandara Juanda No 17  
Desa Semambung, Gedangan  
Sidoarjo  
- Atau melalui email [pengadaan@pjbservices.com](mailto:pengadaan@pjbservices.com)

dengan diberi subyek :

#### **SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN FLAME SENSOR ENGINE & THERMOCOUPLE EXHAUST GT #1 PLTG PLN ANTAM HALTIM**

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:
  - Hari/Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024
  - Waktu : Pukul 09:00 WIB
  - Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services  
Jl. Raya Bandara Juanda No 17  
Desa Semambung, Gedangan  
Sidoarjo  
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

#### **3. Spesifikasi Pekerjaan**

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.  
Sidoarjo, 29 April 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

#### **Catatan :**

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen  
PIC Pengadaan : DIMAS ARMAN ZULFANI  
No. HP : 0853-6833-7778

**PT PLN Nusantara Power Services**

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

**Telephone:** 031 8548391 **Email:** [info@pln-npservices.co.id](mailto:info@pln-npservices.co.id) **Website:** [www.pln-npservices.com](http://www.pln-npservices.com)

**DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN**

| No  | Item Barang/Jasa  | Jumlah | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-----|---|--------|--------|--------------|--------------|
|     | <b>Pengadaan Flame Sensor Engine Thermocouple Exhaust GT #1 PLTG PLN Antam Haltim</b>   |        |        |              |              |
| 1.a | SENSOR, FLAME SENSOR ULTRAVIOLET, EXPLOSION PROOF CLASS 1 T3A DIVISION 1 AND 2 GROUPS B, C, AND D, TEMP -40 DEG F TO 350 DEG F, OP VOLTS 350 VDC, 4 ANNUAL AUDIT, HONEYWELL LG 1093AA24 | 2      | pcs    |              |              |
| 1.b | THERMOCOUPLE, FOR EXHAUST ENGINE, GENERAL ENERGY - 328A8483 P001  | 6      | pcs    |              |              |

**Terbilang :**

SUB  
TOTAL  
  
PPN  
(11%)  
TOTAL