

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 692.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

PENAMBAHAN UPS (DCS) UNIT PLTU KETAPANG

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Penambahan UPS (DCS) Unit PLTU Ketapang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Juni 2024 sd Kamis, 13 Juni 2024

Waktu : Pukul 10:00 s/d 15:00 WIB

Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbsservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENAMBAHAN UPS (DCS) UNIT PLTU KETAPANG

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : Pukul 10:00 WIB

Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 07 Juni 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : TITO SURYO RAHARJO

Lampiran Pengumuman	692.Peng/SCM/PLN-NPS/2024
Tanggal	07 Juni 2024

BILL OF QUANTITY (BOQ)
Penambahan UPS (DCS) Unit PLTU Ketapang

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	AC UPS 30 KVA BORRI UPS INGENIO PLUS-ONLINE DOUBLE CONVERSION Capacity 30 KVA, PF 1 (30KW) Input 380/400/415 VAC, 3PH, 50/60 Hz Trafo Isolasi Step Down Output 220/230/240 VAC, 1PH, 50/60 Hz VRLA BATTERY 12 V, 24 AH (2//60 Block) For Back Up Time 30 Minutes @Full Load C/W External Cabinet Battery System C/W (Refer to Technical Data) IP20 Enclosure RAL 9005 Static Bypass Switch Bottom Cable Entry Maintenance Bypass Overall Dimension (L x D x H) Composed of UPS Dimension 465 x 650 x 1230 mm Weight 140 Kg Origin of The Product Italy European Union Available 24 Hours Hotline Support & Services Detail Specification Please See Tech Data Sheet	1	Set
2.	Battery VRLA Battery ABATT 12 V, 65 AH For Back Up Time 60 Minutes	60	Set
3.	CABINET BATTERY Cabinet Battery For 120 Blocks Battery 12 V, 24 AH C/W Breaker Box, Cable Jumper and Accessories	1	Set
4.	REP. BATTERY VRLA Battery ABATT 12 V, 65 AH For Replacement Existing	32	Set
5.	SAT Site Acceptance Test for One Visit 3D2N / Visit, Consist of : - Installation - Supervision - Testing Commissioning At Site - Training	1	Lot
6.	CONSUMABLES Cable, Isolation Tape, Cutter, Terminal, DII	1	Lot
7.	MOB / DEMOB		
7.a.	Peralatan dan Material	1	Lot
7.b.	Personel	5	Pax
7.c.	Transportasi Lokal	1	Lot
8.	APD dan Asuransi	5	Pax
9.	AKOMODASI Penginapan	5	Hari