

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 104.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

PENGADAAN JASA REVITALISASI FIRE PROTECTION MAIN TRAFU UNIT 1 DAN 2 PLTU KETAPANG

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Jasa Revitalisasi Fire Protection Main Trafo Unit 1 dan 2 PLTU Ketapang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PLN NP Services dengan data yang terupdate.
- b. Merupakan pabrikan / agen / distributor Fire Protection System atau Perusahaan yang didukung oleh pabrikan / agen / distributor Fire Protection System yang memiliki pengalaman di pekerjaan upgrade atau retrofit atau pasang baru instalasi Fire Protection System minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan menunjukkan copy PO dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
- c. Pelaksana pekerjaan memiliki Surat Keterangan Lolos/Copy sertifikat CSMS dari PT PLN NP Group atau PT PLN Persero atau BUMN yang masih berlaku dengan kategori resiko tinggi. Bagi penyedia yang hanya memiliki surat keterangan lolos/copy sertifikat CSMS dari PT PLN (Persero)/BUMN wajib melampirkan bukti pendaftaran CSMS di PT PLN NP melalui website csms.plnnusantarapower.co.id.
- d. Perusahaan memiliki sertifikasi OHSAS 18001 atau memiliki SMK3 dibuktikan dengan dokumen terkait
- e. Perusahaan memiliki personil yang menjadi member NFPA (sertifikat Member NFPA).
- f. Perusahaan memiliki personil atau tenaga ahli antara lain namun tidak terbatas sebagaimana list yang disebutkan di bawah dengan melampirkan Curriculum Vitae (CV) yang di-acknowledge oleh pimpinan perusahaan / yang mewakili, disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut: Project / Site Manager / Staff Proyek : minimal 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian dan memiliki minimal 2 (dua) pengalaman project dalam melakukan pekerjaan menggunakan prinsip manajemen proyek dan memiliki sertifikat keahlian minimal Sertifikat Ahli Muda Manajemen Proyek yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi/Penerbit dari IAMPI / BNSP / LPJK. Design / Field / Application Engineer : minimal 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian dan memiliki minimal 2 (dua) pengalaman project dalam melakukan pekerjaan sejenis dan memiliki sertifikat / surat keterangan kompetensi / training yang diterbitkan manufaktur Fire Protection. Pengawas K3 : minimal 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian dan memiliki minimal 1 (satu) project pengalaman dan memahami standar internasional dan memiliki sertifikasi minimal Sertifikat AK3 Umum / AK3 listrik yang diterbitkan oleh Disnakertrans.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Maret 2025 sd Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@pln-npservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN JASA REVITALISASI FIRE PROTECTION MAIN TRAFU UNIT 1 DAN 2 PLTU KETAPANG

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan
Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sidoarjo, 14 Maret 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : TITO SURYO RAHARJO

No. HP : +62 821-5720-5758

Lampiran Pengumuman:	104.Peng/SCM/PLN-NPS/2025
Tanggal	14 Maret 2025

BILL OF QUANTITY (BOQ)
Pengadaan Jasa Revitalisasi Fire Protection Main Trafo Unit 1 dan 2 PLTU Ketapang

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	TRAFO 1		
1.a.	MAIN EQUIPMENT MECHANICAL		
1.a.1.	SPRAY NOZZLE MODEL E, BRASS TYPE (A), K FAC 3.2, ANGLE 110 DEGREE, 1/2 IN NPT	27	Unit
1.b.	INSTALLATION MATERIAL MECHANICAL		
1.b.1.	PIPA ERW GALVANIZE ASTM A-53, GR. A SCH 40	1	Lot
1.b.2.	FITTING & ACCESSORIES	1	Lot
1.b.3.	SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot
1.b.4.	PAINTING, WELDING & CONSUMABLES	1	Lot
2.	TRAFO 2		
2.a.	MAIN EQUIPMENT MECHANICAL		
2.a.1.	SPRAY NOZZLE MODEL E, BRASS TYPE (A), K FAC 3.2, ANGLE 110 DEGREE, 1/2 IN NPT	27	Unit
2.b.	INSTALLATION MATERIAL MECHANICAL		
2.b.1.	PIPA ERW GALVANIZE ASTM A-53, GR. A SCH 40	1	Lot
2.b.2.	FITTING & ACCESSORIES	1	Lot
2.b.3.	SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot
2.b.4.	PAINTING, WELDING & CONSUMABLES	1	Lot
3.	Electrical		
3.a.	MAIN EQUIPMENT MECHANICAL		
3.a.1.	HORN STROBE WEATHERPROOF	1	Unit
3.a.2.	MODULE OUTPUT HORN STROBE	1	Unit
3.a.3.	MODULE INPUT TAMPER SWITCH	2	Unit
3.b.	INSTALLATION MATERIAL MECHANICAL		
3.b.1.	CABLE NYY 2 X 1.5 MM2	1	ROLL
3.b.2.	CONDUIT, FITTING & ACCESSORIES	17	LGTH
4.	JASA		
4.a.	SDM	1	Lot
4.b.	TOOLS	1	Lot
4.c.	MOBILISASI & DEMOBILISASI	1	Lot
4.d.	TEST & COMMISSIONING	1	Lot