

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 422.6.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

PENGADAAN STRATEGIC SPARE PENGANTIAN GENERATOR PROTEKSI MAIN TRAFU UNIT PLTU KETAPANG

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Strategic Spare Penggantian Generator Proteksi Main Trafo Unit PLTU Ketapang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- 1) Terdaftar dalam VMS PT PLN NP Services atau sedang dalam kepengurusan.
- 2) Pelaksana merupakan pabrikan/agen/distributor resmi atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan/agen/distributor resmi yang memiliki pengalaman yang memiliki pengalaman Suplai material dan instalasi Generator Proteksi Main Trafo atau sejenis dibuktikan dengan menunjukkan copy SPK/PO atau BA minimal 2 (dua) pekerjaan;
- 3) Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan ISO 45001 atau OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Disnaker atau badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku;
- 4) Memiliki bukti Surat keterangan lolos/ Sertifikat CSMS/ bukti pendaftaran CSMS/ bukti perpanjangan CSMS di PT PLN Nusantara Power Services atau PT PLN Nusantara Power Group atau PT PLN (persero) yang masih berlaku dengan kategori sesuai resiko yang dipersyaratkan, apabila H+7 hari kerja setelah pembukaan penawaran, penyedia yang memiliki bukti pendaftaran CSMS/ bukti perpanjangan CSMS belum menyerahkan surat keterangan lolos /sertifikat CSMS, maka akan dinyatakan gugur dan tidak dapat ditunjuk sebagai calon pemenang;
- 5) Pelaksana pekerjaan memiliki tools yang memadai (kondisi baik dan layak pakai) untuk mendukung pekerjaan instalasi Generator Transformer Protection;
- 6) Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan instalasi Generator Transformer Protection atau sejenisnya dengan melampirkan Curriculum Vitae (CV), yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut:
 - Field Engineer : minimal 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melakukan instalasi Generator Transformer Protection minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan CV.
 - Ahli K3 : minimal 1 (satu) orang yang bersertifikasi minimal dikeluarkan oleh Disnaker/Kemenaker yang masih berlaku dibuktikan dengan copy/scan sertifikat keahlian dan list pekerjaan sebelumnya.
- 7) Pelaksana Pekerjaan mengikutsertakan tenaga kerja dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP);
- 8) Personil pelaksana pekerjaan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 9) Memenuhi kualifikasi sesuai yang tercantum dalam Term of Reference.

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025 sd Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : Pukul 10:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@plnnpowerservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN STRATEGIC SPARE PENGANTIAN GENERATOR PROTEKSI MAIN TRAFU UNIT PLTU KETAPANG

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

3. Spesifikasi Pekerjaan
Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sidoarjo, 05 Juni 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen
PIC Pengadaan : DIMAS ARMAN ZULFANI
No. HP : 0853-6833-7778

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pengadaan Strategic Spare Penggantian Generator Proteksi Main Trafo Unit PLTU Ketapang				
1	GENERATOR TRANSFORMER PROTECTION MODEL : PRS- 785A1 dan B1 ELECTRICAL SPECIFICATIONS FREQUENCY : 50HZ/60HZ AC VOLTAGE : 100V OR 100 V AC CURRENT : 5A OR 1A ROTOR LONG-TIME OPERATING VOLTAGE : = 600V DC OPERATING POWER : 220V/110V PERMISSIBLE TOLERANCE : - 20%~+15% DC VOLTAGE OF DIGITAL CIRCUIT : +5V PERMISSIBLE TOLERANCE : ±0.15V DC VOLTAGE OF REALY CIRCUIT : +24V PERMISSIBLE TOLERANCE : ±2V POWER CONSUMPTION AC CURRENT CIRCUIT : = 0.5VA/PHASE AT IN=5A : = 0.5VA/PHASE AT IN=1A DC POWER CIRCUIT : = 25 W DURING NORMAL CONDITION : = 50 W DURING TRIPPING CONDITION CIRCUIT OVERLOAD PROTECTION AC CURRENT CIRCUIT : CONTINUOUSLY 2×IN : FOR 10S 10×IN : FOR 2S 40×IN AC VOLTAGE CIRCUIT : CONTINUOUSLY 1.2×UN DC SUPPLY CIRCUIT : CONTINUOUSLY 80×UN~115%×UN	2	Set		

	MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL PARAMETERS RECOMMENDED TEMPERATURE : -5 Deg C ~ +40 Deg C SERVICE TEMPERATURE LIMITS : -10 Deg C ~ +55 Deg C STORAGE AND TRANSPORTATION TEMPERATURE :-25 Deg C ~ +70 Deg C				
2	TECHNICAL SERVICE, ENGINEERING SERVICE 15 MANDAYS, ONSITE TRAINING 1 DAY	1	Lot		
3	TRANSPORT dan ACCOMODATION	1	Lot		
Terbilang :				TOTAL TIDAK TERMASUK PPN	

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan