

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 2073.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PENGANTIAN CONTROL VALVE DAN SPRAY PADA SURGE TANK PLTU AMURANG

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Control Valve dan Spray Pada Surge Tank PLTU Amurang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar dalam Kepesertaan BPJS.
- b. Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- c. Merupakan pabrik/agen/distributor resmi atau perusahaan yang didukung oleh pabrik/agen/distributor resmi yang memiliki pengalaman kerja Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Control Valve dan Vlive atau pekerjaan sejenis minimal 2 (dua) yang dibuktikan dengan:
 - ☐ Copy kontrak/ PO/Surat Perintah Kerja (SPK), dan
 - ☐ BA Penyelesaian Pekerjaan atau Customer Satisfaction Letter/Customer reference Letter/accomplisment Letter yang diterbitkan oleh customer.
- d. Pelaksana pekerjaan menjamin seluruh part/material yang didatangkan adalah baru (new product) beserta garansinya bukan merupakan barang refurbish/rekondisi/second.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025 sd Senin, 28 Juli 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d 16:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@plnnpowerservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PENGANTIAN CONTROL VALVE DAN SPRAY PADA SURGE TANK PLTU AMURANG

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Juli 2025
Waktu : Pukul 09:30 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference,

dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan
Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 16 Juli 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : AICO KINANTY

No. HP : 0812-5999-9636

Lampiran Pengumuman:	2073.Peng/SCM/PLN-NPS/2025
Tanggal	16 Juli 2025

BILL OF QUANTITY (BOQ)
Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Control Valve dan Spray Pada Surge Tank PLTU Amurang

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Control Valve dan Spray Pada Surge Tank PLTU Amurang		
1.a.	Control Valve dan Valve Surge Tank Control Valve dan Valve Surge Tank Actuator - SURPASS Model: PSL-316P0T-PSAP4, Thrust : 16000N, Output Speed : 1mm/s, 220VAC, 50Hz, 4-20 mA, IP67, up-close, down-open Valve - Valve YOY Model : YS965Y, Pressure 2500LB, Temperature -17 sd +590 degC, Material F22 CL3, 2 ¼% Cr, 1% Mo Alloy Steel, Glove Valve YOY , DN 25 (1"), Connection But Weld, up-close, down-open - Include Jasa Supervisi pada saat Pemasangan	1	Set
1.b.	Control Valve dan Valve Spray Surge Tank Actuator Control Valve dan Valve Spray Surge Tank Actuator - Model PSL214MA-AMT-MCH, 220VAC, 50Hz, Speed 0,45 mm/s, power input 52W, thrust 14,0 kN, IP67 Mod.4 Valve - Needle Valve DN20 Class 1500, Temperature 320°, material F22 CL3, 2 ¼% Cr, 1% Mo Alloy Steel, Connection But Weld - Include Jasa Supervisi pada saat Pemasangan	1	Set
1.c.	Steam Pipe Steam Pipe - Part number GWGY-110—1 Refer Manual Book Temperature and Pressure Reducer Yong Yi Valve Co., Ltd, Material 12Cr1MoVG - Include Jasa Supervisi pada saat Pemasangan	2	Set
1.d.	Valve Valve - Globe valve DN20 Class 900 , DN20 Class 900, Temperature 320°, material F22 CL3, 2 ¼% Cr, 1% Mo Alloy Steel, Connection But Weld - Include Jasa Supervisi pada saat Pemasangan	3	Ea