

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 489.U.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

AI 2025 - PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PENGANTIAN VIBRATOR LINE A DAN BPLTU NII TINASA AI PLTU KENDARI

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan AI 2025 - Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Vibrator Line A dan BPLTU Nii Tinasa AI PLTU Kendari dengan persyaratan sebagai berikut

1. Persyaratan Peserta Lelang

- 2.4.1 Memiliki Surat keterangan lolos/ Sertifikat CSMS/ bukti pendaftaran CSMS/ bukti perpanjangan CSMS di PT PLN Nusantara Power Services atau PT PLN Nusantara Power Group atau PT PLN (persero) yang masih berlaku dengan kategori Tinggi, apabila H+7 hari kerja setelah pembukaan penawaran, penyedia yang memiliki bukti pendaftaran CSMS/ bukti perpanjangan CSMS belum menyerahkan surat keterangan lolos /sertifikat CSMS , maka akan dinyatakan gugur dan tidak dapat ditunjuk sebagai calon pemenang
- 2.4.2 Merupakan pabrik/agen/distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrik/agen/distributor yang memiliki pengalaman Instalasi Vibrating Feeder System atau sejenisnya dan dalam instalasi chute hopper coal handling atau sejenisnya dibuktikan dengan :
 - a. Purchase order (PO)/berita acara (BA)/copy kontrak pekerjaan- Customer satisfaction letter/Customer reference letter/accomplishment letter yang dikeluarkan dan/atau diketahui oleh Customer terkait atau list pekerjaan yang pernah dilakukan.
 - b. Menyerahkan surat dukungan dari manufaktur (untuk vendor non pabrik) dan jika peabrik (manufacture) mengikuti pelelangan ini tidak dibenarkan mengeluarkan surat dukungan kepada Perusahaan lain apabila terdapat hal yang demikian maka surat dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku
- 2.4.3 Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan ISO 45001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku, dibuktikan dengan hardcopy dokumen terkait
- 2.4.4 Memiliki kemampuan menyediakan personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman antara lain namun tidak terbatas sebagaimana berikut:
 - a. Mechanical Engineer, minimal 1 (Satu) orang yang berpengalaman dalam pekerjaan instalasi Vibrating Feeder dan instalasi chute hopper coal handling atau sejenisnya dan dibuktikan dengan CV yang di acknowledge oleh perusahaan terkait dengan list pekerjaan sebelumnya.
 - b. Tenaga ahli minimal 1 (satu) orang sebagai welder bersertifikasi 6G minimal dikeluarkan oleh Disnaker/Kemnaker/B4T/Migas/BNSP yang masih berlaku dibuktikan dengan copy/scan sertifikat keahlian dan list pekerjaan sebelumnya.
 - c. Tenaga Ahli Kompeten dalam pemasangan scaffolding atau Rigger, minimal 1 (Satu) orang tersertifikasi rigger/scaffolding minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans/ AK Migas/ Badan sertifikasi yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang di acknowledge oleh perusahaan terkait dan copy/scan sertifikat Scaffolder/Rigger yang masih berlaku.
 - d. Tenaga ahli minimal 1 (satu) orang sebagai pelaksana non-destructive test (NDT) bersertifikasi level II minimal dikeluarkan oleh Disnaker/Kemnaker/B4T/ Migas/ lembaga yang memiliki ahli NDT level III sebagai penguji yang masih berlaku dibuktikan dengan copy/scan sertifikat keahlian dan list pekerjaan sebelumnya.
 - e. Ahli K3, minimal 1 (satu) orang tersertifikasi AK3 Umum dan memiliki sertifikasi ketinggian yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kemnaker RI / K3 Migas / BNSP/ Badan sertifikasi yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang di acknowledge oleh perusahaan terkait dan copy/scan sertifikat AK3 Umum yang masih berlaku.

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 489.U.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

f. Tenaga ahli minimal 1 (satu) orang sebagai operator alat angkut bersertifikasi minimal dikeluarkan oleh Disnaker/Kemenaker/Migas/BNSP yang masih berlaku dibuktikan dengan copy/scan sertifikat keahlian/SIO dan list pekerjaan sebelumnya.

2.4.5 Pelaksana Pekerjaan harus mengikutsertakan tenaga kerja dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) berupa jaminan kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP)

2.4.6 Memenuhi kualifikasi sesuai yang tercantum dalam Term of Reference.

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025 sd Kamis, 21 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@plnnpowerservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT AI 2025 - PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PENGGANTIAN VIBRATOR LINE A DAN BPLTU NII TINASA AI PLTU KENDARI

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 11 Agustus 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : ANAN JAYA NOVERA

No. HP : 085236860506

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Nama Pekerjaan/Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Vibrator Line A dan B PLTU Nii Tanasa Kendari				
1	MATERIAL PENGGANTIAN VIBRATOR LINE A DAN B				
1.a	VIBRATION FEEDER TYPE : DZG60120 (REFF BRAND – WEIFANG HUIYING HEAVY INDUSTRY CO.LTD) RATED OUTPUT : 60T/H GRANULARITY OF FEEDING : =200MM ELECTRIC VOLTAGE : 380V POWER : 2 X 0.4 KW WITH CONTROL BOX INCLUDE HANGER & SPRING VIBRATOR	2	Set		
1.b	MOTOR VIBRATION FEEDER SYSTEM. REFF BRAND QUANTUM TYPE : VQ C 5/1.710-4 SPEED : 1500 RPM, WINDING : 3 PHASE, FREQUENCY : 50 HZ, POWER : 0,5 KWH	2	Set		
1.c	COAL SHOOT HOPPER BC2. DRAWING TERLAMPIR 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFICATION : PLATE HB 500, 2500 MM X 1200 MM X 8 MM. BOLT & NUT M12 X 50; GR 8,8 3. COATING MATERIAL SPESIFICATION : OUTSIDE : CAT ANTI-CORROSION INSIDE : LOCTITE PC 7227, 1000 MICRON	2	Set		
1.d	CHUTE 1 HOPPER HELIOCID – REFF. DRAWING ZT-F200808S-M0501-02. 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFICATION : PLATE HB 500, 2500 MM X 1200 MM X 8 MM. BOLT & NUT M12 X 50; GR 8,8 3. COATING MATERIAL SPESIFICATION : OUTSIDE : CAT ANTI-CORROSION INSIDE : LOCTITE PC 7227, 1000 MICRON	2	Set		
1.e	CHUTE 2 HOPPER KECIL CRUSHER – REFF. DRAWING ZT-F200808S-M0501-03. 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFICATION : PLATE HB 500, 2500 MM X 1200 MM X 8 MM. BOLT & NUT M12 X 60; GR 8,8 3. COATING MATERIAL SPESIFICATION : OUTSIDE : CAT ANTI-CORROSION INSIDE : LOCTITE PC 7227, 1000 MICRON	2	Set		
1.f	CHUTE 4 HOPPER BESAR CRUSHER – REFF. DRAWING ZT-F200808S-M0501-05. 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFICATION : PLATE HB 500, 2500 MM X 1200 MM X 8 MM. BOLT & NUT M12 X 50; GR 8,8 3. COATING MATERIAL SPESIFICATION : OUTSIDE : CAT ANTI-CORROSION INSIDE : LOCTITE PC 7227, 1000 MICRON	2	Set		

No	Nama Pekerjaan/Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.g	CHUTE 3 HOPPER OUTLET CRUSHER TO BC2 – REFF. DRAWING ZT-F200808S-M0501-04. 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFIKATION : PLATE HB 500, 2500 MM X 1200 MM X 8 MM. BOLT & NUT M12 X 50; GR 8,8 3. COATING MATERIAL SPESIFIKATION : OUTSIDE : CAT ANTI-CORROSION INSIDE : LOCTITE PC 7227, 1000 MICRON	2	Set		
1.h	CHUTE TEE COAL SHOOT BC2 TO BC3 – REFF. ZT-F200808S-M0501-06 (1/4), INCLUDE TUAS. 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFIKATION : PLATE HB 500, 2500 MM X 1200 MM X 8 MM. BOLT & NUT M12 X 30; GR 8,8 3. COATING MATERIAL SPESIFIKATION : OUTSIDE : CAT ANTI-CORROSION INSIDE : LOCTITE PC 7227, 1000 MICRON	2	Set		
1.i	SCREEN VIBRATOR (COAL SCUTTLE) - REFF. DRAWING ZT-F200808S-M0501-01. 1. SIZE : TERLAMPIR DRAWING 2. STEEL MATERIAL SPESIFIKATION : BESI BETON ULIR, DIA. 32 MM	2	Set		
2	JASA PENGANTIAN VIBRATOR LINE A DAN B Jasa Pemasangan (Mengacu TOR pasal 6.2) - Tahap Pesiapan Pekerjaan a. Site Visit b. Drawing c. Persiapan Tools & Alat angkut d. Support Frame UNP 100 x 50 mm - Pelaksanaan Pekerjaan (Pembongkaran dan Instalasi) a. Disassembly vibrating feeder dan chute hopper b. Melakukan pengecoran pada base plate secondary filter c. Melakukan dismantling screen vibrator eksisting d. Melakukan assembly pada screen vibrator yang baru e. Disassembly pada vibrating feeder eksisting f. Pemasangan vibrating feeder yang baru g. Koneksi motor vibrating Feeder - Pengujian dan Komisioning	1	Lot		
				TOTAL	

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan