

 PLN
Nusantara Power Services
PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 2174.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

AI 2025 - PENGADAAN STRATEGIC PART PLTU AMPANA (INSTRUMENT)

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan AI 2025 - Pengadaan Strategic Part PLTU Ampana (Instrument) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau agen atau distributor yang berpengalaman melakukan suplai material instrument atau sejenis minimal 2 (Dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Surat dukungan dari agen/manufaktur Copy kontrak, PO, dan BA serah terima pekerjaan. Customer satisfaction letter terkait pengadaan tersebut.
- b. Menyediakan semua kebutuhan material yang diperlukan dalam proses pengadaan ini material yang disuplai dalam kondisi baru dan dilengkapi dengan Certificate of manufacture (COM) / Certificate of origin (COO) of chamber of commerce dan surat keterangan asal usul barang beserta dokumen pendukung lainnya.
- c. Terdaftar dalam CSMS PLN Grup atau BUMN dengan kategori risiko Tinggi.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025 sd Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@plnnpowerservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT AI 2025 - PENGADAAN STRATEGIC PART PLTU AMPANA (INSTRUMENT)

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:
Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 20 Agustus 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : SITI DENISA MAHARATU

No. HP :

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com



PLN
Nusantara Power Services

Lampiran Pengumuman
tanggal 20 Agustus 2025
2174.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

BILL OF QUANTITY (BOQ)
AI 2025 - Pengadaan Strategic Part PLTU Ampana (Instrument)

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	SELENOID VALVE MODEL : GSD , TYPE : N/C, SIZE : 25 MM, VOLTS : 230 V AC, PRESSURE WORKS : 0 – 5 KG/CM	6	Ea
2.	PNEUMATIC ACTUATED, VALVE PVC ACF/AMF, DIAMETER VALVE : 63MM, 2" DN50, 150 PSI, TYPE VALVE POSITION : APL-210N	6	Set
3.	PNEUMATIC ACTUATED VALVE PVC MIXBED DIAMETER VALVE : 40MM, 1-1/4" DN 32, 150 PSI, TYPE VALVE POSITION : APL-210N	6	Set
4.	PG UTILITY PUMP/INLET & OUTLET MIXBED RANGE : 0 - 0,6MPA, DIAMETER DRAT : M21X1,75, DIAMETER PG : 63MM	4	Ea
5.	PG VESSEL CATRIDGE RANGE : 0 - 6 BAR, DIAMETER DRAT : M13X1,25., DIAMETER GAUGE : 63MM	4	Ea
6.	PRESSURE SWITCH TYPE : FF 4 - 60 PAH, RANGE : 8-60 BAR, DRAT : M17X1.5 OUTER DRAT & MODEL : KSP-GM040-S11, RANGE : 0-2,5 BAR, DRAT : M13 X 1,5 OUTER DRAT (MALE)	2	Set
7.	AIR PRESSURE FILTER REGULATOR AIR PRESSURE FILTER REGULATOR, TYPE : ACF 2000, PRESSURE : 0.5 - 9.0 KG/CM2, OPERATING TEMP : 5 - 60 DEG, JOINT PIPE BORE : 1/4 INCH, MATERIAL : METAL, PLASTIK	4	Set
8.	PNEUMATIC ACTUATOR - MODEL : AT125, OPER TEMP : (-20)-800C, PRESSURE : 4-8 BAR	4	Set
9.	ELEKTRODA STEAM DRUM - TYPE : DJM 1815-97	5	Ea
10.	TRASMITTER - MERK : HONEYWELL, MODEL : STG77L-E1G000-1-A-AH0-11S-A-100-0000, SUPPLY : 11 TO 42 VDC, RANGE : - 1. -14,7 – 500 PSI, -14,7 – 3000 PSI, -14,7 – 3000 PSI	5	Set
11.	TRANSMITTER - MERK : HONEYWELL, MODEL : STD720-E1AC4AS-1-A-AH0-11S-A-10A0-00-0000, SUPPLY : 11 TO 42 VDC, RANGE : -400 TO 400 INH2O	2	Set
12.	LIMIT SWITCH - LIMIT SWITCH, TYPE HWK-22A MK2-1	2	Set
13.	AIR FILTER AIR FILTER, MODEL : JMEC JAF AH-15 F, CONECTION : 3/4 IN, AUTO DRAIN	2	Set
14.	MOV SOOTBLOWER TYPE DZW10-24, TORSI 100 NM, KECEPATAN 24 R/MIN, IP 55, 0,25 KW, 400V, 1,3A	1	Set
15.	SELENOID SELENOID CUT OFF VALVE, MO7-09038-0001, 4WE10Y-L3X/CG24NZ5L, REFF SHLIXIN	2	Set
16.	PRESURE GAUGE - RANGE : 0 -100 DEG C, DIAMTER GAUGE : 100 MM, TI BOTTOM MOUNT, PANJANG SENSOR DARI DRAT : 200 MM, DIAMTER PROBE SENSOR : 10 MM, UKURAN DRAT : M27 X 1,75	3	Set
17.	PRESURE GAUGE - TYPE : EN 13190 TP500, RANGE : 0-100 DEG C, DIAMETR GAUGE : 110 MM, TI BOTTOM MOUNT, PANJANG SENSOR DARI DRAT : 100 MM, DIAMETR SENSOR : 10 MM, UKURAN DRAT : M27 X 1,75 MM, RTD PT 100	3	Set
18.	DISPLAY - MERK : XJZC-03A/Q SPEED/STRIKE MONITOR, MODEL : XJZC-03A/Q, SUPPLY : 220 VAC	1	Set
19.	PRESSURE GAUGE INLET BFP UKURAN DRAT : M20X1.5, DIAMETER PG : 80MM, RANGE : 0-0.6MPA, INCLUDE : -	3	Set
20.	TI INLET BFP DIAMETER GAUGE : 100MM, DIAMETER PROBE : 10MM, DIAMETER DRAT : M27X2, PANJANG PROBE : 100MM, RANGE : 0 – 150 DEG C	3	Set
21.	SENSOR SPEED TURBIN SENSOR,SPEED, 24 VDC, SZCB-01-B01, 117 M, M16 X 1 MM, 2 WIRE, 100 - 10000 HZ	2	Set
22.	OXYGEN ANALYZER OXYGEN ANALYZER 'ABB', ELEKTRODA EUTECH CONDUCTIVITY 450. CAT. EUTECH ECCONSEN91W, EUTECH ELECTRODE FOR CON 6+, TDS 6+, SALT 6+, CAT. ECCONSEN91B, 2 STAINLESS STEEL RINGS ULTEM-BODY ELECTRODE WITH ATC, CELL CONSTANT K=1.0, 16X144 MM, BNC, CONNECTOR, 1M CABLE LENGT	1	Set

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semabung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com