

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 764.Peng/SCM/PLN-NPS/2026

TENTANG

AI 2026 - PENGADAAN STRATEGIC PART KEANDALAN POMPA AREA WTP PLTU TEMBILAHAN

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan AI 2026 - Pengadaan Strategic Part Keandalan Pompa Area WTP PLTU Tembilaan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar dalam Database Penyedia Barang / Jasa PT PLN Nusantara Power Services dalam Vendor Management System (VMS) dengan data yang telah terupdate atau sedang dalam proses pengurusan.
- b. Merupakan perusahaan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- c. Pelaksana pekerjaan merupakan produsen / agen resmi, atau perusahaan yang didukung oleh produsen atau agen resmi produk yang bersangkutan dibuktikan dengan surat dukungan yang dikeluarkan dari produsen produk yang bersangkutan dan departemen perdagangan RI.
- d. Pelaksana pekerjaan memiliki Sertifikat ISO 9001 mengenai Sistem MANajemen Mutu yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- e. Memiliki pengalaman pengadaan kerja atau pengadaan Pompa Area WTP minimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dibuktikan dengan :
 - a. Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - c. List pengadaan sebelumnya atau costumer reference letter .

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	: Senin, 20 Juli 2026 sd Senin, 27 Juli 2026
Waktu	: Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat	: - PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau melalui email : pengadaan@plnnpowerservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT AI 2026 - PENGADAAN STRATEGIC PART KEANDALAN POMPA AREA WTP PLTU TEMBILAHAN

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Juli 2026
Waktu	: Pukul 09:00 WIB
Tempat	: - PT. PLN Nusantara Power Services Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 20 Juli 2026

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : RIFA

No. WA : 087852055933

BILL OF QUANTITY (BOQ)**AI 2026 - Pengadaan Strategic Part Keandalan Pompa Area WTP PLTU Tembilahan**

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	DOSING PUMP AMMONIA MODEL : MRB 12 PLUNGER DIAMETER : 15 MM GEAR RATIO : 15.1 SPM : 96 STROKE LENGHT : 34 MM CAPACITY : 24 PRESSURE : 100 KG/CM2 POWER (HP) : 0.37 (0,50) RPM : 1410 AMPERE : 1.05	2	Unit
2.	DOSING PUMP HYDRAZINE MODEL : MRA 32 PLUNGER DIAMETER 1-1/16" GEAR RATIO : 48.1 SPM : 30 STROKE LENGHT : 17.8 MM CAPACITY : 17 PRESSURE : 24 KG/CM2 POWER (HP) 0.75 (1.0) RPM : 1410 AMPERE : 1.9	2	Unit
3.	DOSING PUMP PHOSPAT MODEL : MRA 13 PLUNGER DIAMETER : 15 MM GEAR RATIO : 10.1 SPM : 144 STROKE LENGHT : 34 MM CAPACITY : 36 PRESSURE : 100 KG/CM2 POWER (HP) : 0.75 (1.0) RPM : 1410 AMPERE : 1.90	2	Unit
4.	AGITATOR KW (HP) : 1.10 (1.50) VOLT : 380 REF : PGAM9560 RPM : 1405 AMPERE : 2.36 M/C NO. : AEC18881D EFF : 77 TYPE GEAR BOX : W 63 U19 P90 B5 B3 CODE : 2G20011251	3	Unit
5.	DOSING PUMP DAN POLIMER TYPE : VAMD12017PVTFR CAPACITY : 17 L/HP PRESSURE : 10 Bara MATERIAL : LIQUID EAN PVDC, SEALS PTFE, DIAPHRAGM PTFE POWER : 1 PH, 220V, 50HZ, 0,07KW; CONNECTION : DN 10; STROKE ADJ : MANUAL	4	Unit